

ООНД по Серпуховскому району
УОНД ГУ МЧС РФ по МО
Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Московская д.9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания

«16» марта 2015 г.
Время 16 часов 00 минут

Московская область
г.Серпухов

Я, государственный инспектор Серпуховского района по пожарному надзору, инспектор отделения НД по г. Протвино, ОНД по Серпуховскому району, старший лейтенант внутренней службы Филиппов Алексей Александрович рассмотрев протокол об административном правонарушении от «16» марта 2015 года и материалы на должностное лицо: Макаренко Николай Григорьевич

дата и место рождения: 16.05.1956 д. Марьино Новосильского района Орловской области
проживающей, тел.: г. Серпухов, ул. Пушкина, д. 46, кв. 287

Материалом установлено, что должностное лицо: Макаренко Николай Григорьевич

«16» марта 2015 в «16» ч. «00» мин. нарушил: установленные требования пожарной безопасности в РФ, в здании и помещениях ООО "Бытовик - ЖКХ" по адресу: г.Серпухов, ул. Новая, 20 А, а именно:

1.	Должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, допускаются к работе без прохождения обучения по программе пожарно-технического минимума.	п. 3 ППР в РФ (Постановление Правительства № 390 от 25.04.2012 года) Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Приказ МЧС РФ №645 от 12.12.2007 г.: НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности сотрудников организаций".
2.	Не заключен договор со специализированной лицензированной организацией на проведение планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в административных помещениях.	п. 61 ППР в РФ (Постановление Правительства № 390 от 25.04.2012 года) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта; Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"
3.	На путях эвакуации в административных помещениях допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	П. 6.25 СНиП 21-01-97* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или

		материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.
4.	В помещениях организации не переработаны планы эвакуации в соответствии с требованиями НПБ160-97; СП 3.13130-2009; п.3.2.3.4.21 ГОСТ 12.2.143-2009	ППР в РФ (Постановление Правительства № 390 от 25.04.2012 года; ред.: Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) п. 7 На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре; СП 3.13130-2009; п.3.2.3.4.21 ГОСТ 12.2.143-2009
5.	На 5 и 10 этаже остеклены балконы (лоджии) ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.	ППР в РФ (Постановление Правительства № 390 от 25.04.2012 года; ред.: Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) п. 23 "и" 23. На объектах запрещается: а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности; б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения; г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток; д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир; з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замкнутых труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла; м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.
6.	Произведено изменение объемно-планировочных решений в результате которого ограничился доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления,	ППР в РФ (Постановление Правительства № 390 от 25.04.2012 года; ред.: Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) п. 23 "е" 23. На объектах запрещается: а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности; б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для

	системы оповещения и управления эвакуацией) (установлены металлические двери отделяющие лифтовой хол)	хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения; г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток; д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир; з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла; м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.
7.	Загромождены эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами	ППР в РФ (Постановление Правительства № 390 от 25.04.2012 года; ред.: Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) п. 36 "б" 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч1.29.9; ч.1,3,5.29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

Принимая во внимание: ст.4.2 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: раскаяние Макаренко Николай Григорьевич в совершении данного административного правонарушения

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать виновным в совершении данного административного правонарушения должностное лицо:
Макаренко Николай Григорьевич
2. Привлечь к административной ответственности в виде административного штрафа в размере:
шесть тысяч рублей (6000 рублей)
3. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии у главного государственного инспектора Московской области по пожарному надзору, по адресу: г. Москва Барашевский пер. д.4 тел. 8 (495) 916-33-37; главного государственного инспектора Серпуховского района по пожарному надзору по адресу: МО г. Серпухов ул. 2-я Московская д.9 тел. 35-15-01 или в суде.
4. Разъяснить, что при неуплате суммы штрафа в течение 60 дней штраф будет взыскан в принудительном порядке. (Неуплата административного штрафа в срок предусмотренным КоАП РФ влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток).
- Взыскатель административного штрафа: государство (ОНД по Серпуховскому району УНД ГУ МЧС РФ по МО).
5. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы.

_____направленной на

(общая сумма расходов про) (перечень выплат свидетелям, понятым, специалистам, экспертам или переводчикам; расходы на хранение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств)

отнести на
счет _____

(федерального или местного)

бюджета

6. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам: не изымались

а)документы _____

_____являющиеся вещественными
доказательствами, _____

(принятое решение: оставление в деле в течении всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

б)документы _____

_____вещи- _____

(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

(перечень изъятых вещей, приобщенных к делу) (принятое решение: возвращение законному владельцу или передача в собственность государства)

Подпись лица, вынесшего постановление, печать _____

Филиппов А.А.

✓ Копию постановления получил _____

(Макаренко Н.Г.)

дата, подпись

ФИО

дата, подпись

ФИО

Копия постановления
направлена _____

(дата, №почтового отделения и №законного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г. исполнено

« _____ » _____ 20 _____ г.

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по Московской области. Почтовый адрес: 117342, г. Москва, ул. Обручева, д.46 Электронный адрес: info@mchs-mo.ru. Телефон доверия 743-02-72

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа необходимо предоставить в ОНД по Серпуховскому району по адресу МО г. Серпухов ул. 2-я Московская д.9 тел/факс 72-27-36 в течении шестидесяти дней с момента вступления в законную силу данного постановления.

Пост. вступило в законную силу:

Срок предъявления к исп.: 2 года:

Дата выдачи исп. документа: